

17e

Министерство архитектуры и строительства РБ

Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие  
«Управляющая компания холдинга «БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ»



ОАО «КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

Филиал №1 «Цементный завод»

ул. Победы, 5Е, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский р-н, Гродненская обл.,  
тел./факс: приемная (01512) 63622/63757

Испытательный центр ОАО «Красносельскстройматериалы» аккредитован Государственным  
предприятием «БГЦА» на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025.

Аттестат аккредитации № ВУ/112 2.0068, действует до 29.05.2025

тел./факс: лаборатория (01512) 61165



ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 19569

Портландцемент типа ЦЕМ I, класса прочности 42,5, нормальноотвердевающий:

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020

Сертификат соответствия № ВУ/112 02.01. ТР013 094.01 00302 Срок действия с 25.11.2021 по 24.11.2026

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект», Республика Беларусь, 220123, г. Минск, ул. В.Хоружей, 13/61

ГОСТ 31108-2020 «Цементы общестроительные. Технические условия»



Дата отгрузки 09.06.2024г. Партия № 401 Транспортное средство № Кр. 2М345724/Б4

	Наименование показателя	Значение
1	Класс прочности цемента	42,5Н I
2	Группа эффективности цемента при пропаривании	I
3	Вид и количество минеральных добавок (основных компонентов) в цементе	-
4	Наименование и количество специальных и технологических добавок в цементе	0,01 % триэтанолами- на от массы цемента
5	Активность (прочность на сжатие цемента в возрасте 28 суток) как среднее значение за предшествующие 3 месяца	47,5 МПа
6	Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца	1,0 %
7	Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов A <sub>эфф</sub> по результатам периодических испытаний	65,6 Бк/кг
8	Нормальная плотность цементного теста	25,60 %

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям ГОСТ 31108-2020 при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 60 суток с даты отгрузки.

Начальник ИЛ цемента

*Кушнев*

Ведущий инженер-технолог ОКП

*Сидман*

