

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аккредитованный орган по сертификации продукции и услуг
Республиканское унитарное предприятие
"Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации",
230003 г. Гродно, пр-т Космонавтов, 56,
тел.64 31 41, факс 64 31 29

(аттестат аккредитации №ВУ/112 007.02, дата регистрации 28.11.2010)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. 007 00361

Дата регистрации 11 марта 2016 г.

Действителен до 11 марта 2021 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция изготовленная Производственно-торговым обществом с ограниченной ответственностью "Тайфун" г. Гродно, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Аульская, 18

и представленная на сертификацию под наименованием Растворные смеси сухие, кладочные, на цементном вяжущем (ассортиментный перечень приведен в приложении к сертификату соответствия, бланки № 0337441-0337442).
СТБ 1307-2012. СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

код ОКП РБ – 23.64.10

код ТН ВЭД ТС – 3214900009

Соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность" (ст. 5 п.п 2.6, 4.8), СТБ 1307-2012 "Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия" (п.п 5.3.2, 5.3.5, 5.4.8).

Заявитель (изготовитель, продавец) ПТ ООО "Тайфун", Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Аульская, 18

код УНП – 500586454

Сертификат выдан на основании:

отчета по результатам инспекционного контроля СМК от 02.03.2015, сертификат соответствия №ВУ/112 05.01.007 01248, действительный до 03.03.2017, выданных аккредитованным органом по сертификации РУП "Гродненский ЦСМС", аттестат аккредитации ВУ/112 007.01; протоколов испытаний выданных: лабораторией радиационно-экологических и геометрических измерений Гродненского ЦСМС, ВУ/112 02.1.0.1233, №1782 от 02.11.2015; ПЛ ПТ ООО "Тайфун", ВУ/112 02.2.0.3319, №28/2015Г от 29.09.2015.

Инспекционный контроль осуществляет Гродненский ЦСМС

Особые отметки

Дополнительная информация Производство расположено по адресу: г. Гродно, ул. Аульская, 18, ул. Славинского, 6. Срок хранения сертификата соответствия у заявителя - пять лет после истечения срока его действия.

Руководитель аккредитованного органа по сертификации

М. П.

подпись

Эксперт-аудитор

подпись

Н.Н. Ковалев

инициалы, фамилия

С.Г. Ющук

инициалы, фамилия

Для документов

г. Минск


№ 0075082

Ассортиментный перечень:

№ п/п	Наименование продукции	Краткое наименование продукции
1	2	3
1	Растворная смесь сухая, кладочная, на цементном вяжущем, средней плотности 900 кг/м ³ , марки по прочности М50, марки по морозостойкости F50, марки по адгезии А0,9, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-4, «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №15	РСС, кладочная, цементная, 900, М50, F50, А0,9, St-4, «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №15 СТБ 1307-2012
2	Растворная смесь сухая, кладочная, на цементном вяжущем, средней плотности 900 кг/м ³ , марки по прочности М50, марки по морозостойкости F50, марки по адгезии А0,9, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-1, «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №15М	РСС, кладочная, цементная, 900, М50, F50 А0,9, Пк2, St-1, «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №15М СТБ 1307-2012
3	Растворная смесь сухая, кладочная, на цементном вяжущем, марки по прочности М100, марки по морозостойкости F75, марки по адгезии А1,0, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-4, «Тайфун Мастер» №17	РСС, кладочная, цементная, М100, F75, А1,0, Пк2, St-4, «Тайфун Мастер» №17 СТБ 1307-2012
4	Растворная смесь сухая, кладочная, на цементном вяжущем, марки по прочности М100, марки по морозостойкости F75, марки по адгезии А1,0, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-1, «Тайфун Мастер» №17М	РСС, кладочная, цементная, М100, F75, А1,0, Пк2, St-1 «Тайфун Мастер» №17М, СТБ 1307-2012

Руководитель
аккредитованного органа
по сертификации

Эксперт-аудитор



Н.Н. Ковалев

С.Г. Ющук


№ 0337441



5	Растворная смесь сухая, кладочная, на цементном вяжущем, марки по прочности М150, марки по морозостойкости F75, марки по адгезии А1,2, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-4 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №18	РСС, кладочная, цементная, М150, F75, А1,2, Пк2, St-4 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №18 СТБ 1307-2012
6	Растворная смесь сухая, кладочная, на цементном вяжущем, марки по прочности М150, марки по морозостойкости F75, марки по адгезии А1,1, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-1 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №18М	РСС, кладочная, цементная, М150, F75, А1,1, Пк2, St-1 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №18М СТБ 1307-2012

Итого: 6 (шесть) позиций

Руководитель
аккредитованного органа
по сертификации



Н.Н. Ковалев

Эксперт-аудитор

С.Г. Ющук

№ 0337442

